

## Техническое задание на поставку гипохлорита натрия в 2017 году.

1. **Цель:** Поставка гипохлорита натрия по ГОСТ 11086-76 марки «А» для обеззараживания питьевой и сточной воды.

2. **Требования к продукции:**

2.1. Гипохлорит натрия должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 11086-76 марки «А».

2.2. По физико-химическим показателям должен соответствовать следующим нормам:

- Внешний вид - жидкость зеленовато-желтого цвета
- Коэффициент светопропускания, %, не менее – 20
- Массовая концентрация активного хлора г/дм<sup>3</sup>, не менее – 190
- Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, г/дм<sup>3</sup> - 10-20
- Массовая концентрация железа, г/дм<sup>3</sup>, не более - 0,02
- Потеря концентрации активного хлора по истечении не менее 10 суток со дня отгрузки.

3. **Ориентировочное количество поставляемой продукции:**

Объект поставки	ед. изм.	2017 год												итого в год
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ВОС	тонны		1,7	1,7	1,7		1,7	1,7		1,7	1,7	1,4	1,7	15
КОС	тонны		3,3	3,3	3,3		3,3	3,3		3,3	3,3	3,6	3,3	30
Итого в месяц	тонны		5,0	5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	45,0

4. **Требования к поставщику:**

- Поставляемый гипохлорит натрия должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Роспотребнадзором, о разрешении использования данной продукции для обеззараживания воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
- Каждая партия гипохлорита натрия должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим его качество и соответствие требованиям ГОСТ 11086-76.

5. **Условия поставки:**

- Франко-склад Заказчика: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 4 (водоочистные сооружения) и Промзона, квартал 35 (канализационные очистные сооружения).
- Дату поставки стороны согласовывают по предварительной заявке покупателя за 3 недели до предполагаемой поставки гипохлорита натрия.
- Поставка осуществляется в контейнерах, ёмкостях или танк - контейнерах, снабжённых штуцерами для присоединения к быстроразъёмному соединению со стационарным трубопроводом ДУ 32.

6. **Гарантийные обязательства:**

Стоимость товара и поставки должна быть фиксированной и не изменяться в течение 2017 года.

Начальник участка ВКХ



Н.В. Серегина