

Согласовано:

Утверждаю:

Зам.генерального директора

по общим вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС»



Е.А.Силимянкина

«17» октября 2021г.

Главный инженер  
АО «РСП ТПК КГРЭС»



О.А.Петров

«16» октября 2021г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку металлопроката на ремонт тепловых сетей для АО «РСП ТПК КГРЭС»

### 1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

#### 1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Спецификация на поставку металлопроката для ремонта тепловых сетей АО «РСП ТПК КГРЭС» (Приложение № 1 к ТЗ);

#### 1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – в течении четырех недель после подписания договора

#### 1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога не должны отличаться от требований указанных в п. 2.2. данного ТЗ.

### 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

#### 2.1. Место применения, использования товара.

Металлопрокат будет использован для выполнения работ по ремонту тепловых сетей г.Волгореченска.

#### 2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года.

#### 2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

#### **2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Участники закупки в своих предложениях должны представить декларацию о соответствии или сертификат соответствия предлагаемого товара требованиям технических регламентов ТУ, ГОСТ и т.п.

#### **2.5. Требования о добровольной сертификации товаров**

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров требованиям ТУ, ГОСТ. Данное требование является обязательным.

#### **2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного товара.

#### **2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров**

Не требуется

#### **2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав**

Не требуется

#### **2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров**

Не требуется

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

#### **3.1. Требования к объемам поставки**

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

### **3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Поставщик должен обеспечивать поставку закупаемого товара согласно Спецификации к техническому заданию (Приложение №1).

Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Доставка товара осуществляется до склада Покупателя по адресу: г. Волгореченск, Костромская область, ул. Индустриальная, д. 4.

### **3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

### **3.4. Требования к приемке товаров**

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика, в течение одного рабочего дня с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом сопроводительной документации.

### **3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном носителе.

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов выполненного производителем (поставщиком).

### **3.6. Требования к порядку расчетов**

Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента поставки товаров. В случае несогласия с требованиями Заказчика, Поставщик предлагает свои условия расчета. При этом Заказчик оставляет за собой право выбрать Поставщика с учетом оптимального порядка оплаты.

В случае, если закупка размещена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», победитель закупки является субъектом малого (среднего) предпринимательства, договор заключается со сроками оплаты не превышающими сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352.

### **3.7. Дополнительные требования к поставке товаров**

Не требуется.

## **4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

#### 4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется.

#### 4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки аналогичных товаров в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

#### 4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

#### 4.4. Дополнительные требования

Не требуется

### 5. Приложения

1. Спецификация.

#### Согласовано:

Начальник ПЭО

[должность]



[подпись]

Н.А.Саламова

[расшифровка]

17.02.2021

[дата]

Специалист по проведению регламентированных закупок

[должность]

*Согласно*

*17.02.2021*

[подпись]

Е.С.Решева

[расшифровка]

*292.800 руб.*


*17.02.2021*

[дата]

#### Ответственный исполнитель:

Инженер по ремонту ПТО

[должность]



[подпись]

А.Н.Букшин

[расшифровка]

16.02.2021

[дата]

тел.8-49453-51811

### Спецификация

**на поставку металлопроката для ремонта тепловых сетей АО «РСП ТПК КГРЭС».**

| №<br>п/п | Наименование                      | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Окончание<br>поставки | ГОСТ, ОСТ,<br>Артикул и т.п. |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1        | Швеллер №20                       | тн          | 0,5520     | Согласно п.1.2        | ГОСТ 8240-89                 |
| 2        | Швеллер №16                       | тн          | 0,5528     | Согласно п.1.2        | ГОСТ 8240-89                 |
| 3        | Труба диам.76х4 мм, ст.20<br>б/ш  | тн          | 0,22       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 8732-78В                |
| 4        | Труба диам.89х4 мм, ст.20<br>б/ш  | тн          | 0,25       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 8732-78В                |
| 5        | Труба диам.108х5 мм, ст.20<br>б/ш | тн          | 0,38       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 8732-78В                |
| 6        | Труба диам.159х6 мм, ст.20<br>б/ш | тн          | 0,68       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 8732-78В                |
| 7        | Отвод 90-57х4,0 ст.20             | шт          | 6,00       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 17375-<br>2001          |
| 8        | Отвод 90-76х4,0 ст.20             | шт          | 6,00       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 17375-<br>2001          |
| 9        | Отвод 90-89х5,0 ст.20             | шт          | 6,00       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 17375-<br>2001          |
| 10       | Отвод 90-108х6,0 ст.20            | шт          | 12,00      | Согласно п.1.2        | ГОСТ 17375-<br>2001          |
| 11       | Отвод 90-159х6,0 ст.20            | шт          | 6,00       | Согласно п.1.2        | ГОСТ 17375-<br>2001          |
| 12       | Отвод Ø108х5(оцинк) ст. 20        | шт.         | 3          | Согласно п.1.2        | ГОСТ 17375-<br>2001          |
| 13       | Отвод Ø76*5(оцинк) ст. 20         | шт.         | 3          | Согласно п.1.2        | ГОСТ 17375-<br>2001          |

Зам.главного инженера



Н.Н.Травин

Заведующий складом



А.Е.Ширшавин