


Согласовано:
Зам. генерального директора
по общим вопросам АО «РСП ТПК КГРЭС»

«28» сентября 2021 г.

Утверждаю:
Главный инженер
АО «РСП ТПК КГРЭС»
О.А. Петров
«28» сентября 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка погружных насосов 2 ЭЦВ 8-40-90 с электродвигателем

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Агрегат электронасосный центробежный скважный для воды 2ЭЦВ8-40-90 НРКФЛ с кожухом в количестве 2 штук (Приложение № 1 к ТЗ);

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 30.03.2022 г.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Применение аналогичного товара возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога не должны отличаться от требований указанных в п. 2.2. данного ТЗ, также использование предлагаемого аналога не должно привести к изменению конструкции существующего фундамента и присоединенных трубопроводов воды.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные применяются для замены агрегатов вышедших из строя при ремонте артезианских скважин № 3б и № 8н. Агрегат предназначен для подъема воды из артезианской скважины с целью осуществления водоснабжения.

2.2. Требования к товару

Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года.

Агрегат электронасосный 2ЭЦВ 8-40-90 с кожухом центробежный должен соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 27.003-90 и техническим регламентом «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемого товара требованиям технического регламента «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров требованиям ГОСТ 27.003-90. Данное требование является желательным.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев с момента получения товара по накладной, но не менее 18 месяцев с начала эксплуатации.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.

Все затраты связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

В комплект поставки должны входить запасные части, необходимые в течение начального этапа эксплуатации, а также на весь гарантийный период для технического обслуживания и ремонта поставляемого товара.

Участник в своем предложении должен представить полный перечень поставляемых в комплекте с насосом запасных частей, в том числе и быстроизнашивающихся, необходимых для эксплуатации поставляемого оборудования в течение всего гарантийного срока.

Поставляемое оборудование должно укомплектовываться в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в

цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 156901, Костромская область, г.Волгореченск, ул.Индустриальная, д.4.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно ТР ТС 010/2011 и действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.

3.4. Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика, в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара и соответствие его требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей выполненного производителем (поставщиком).

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.

Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:

1. паспорт оборудования;
2. чертеж общего вида;
3. руководство (инструкция) по эксплуатации;

3.6. Требования к порядку расчетов

Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента поставки товаров. В случае несогласия с требованиями Заказчика, Поставщик предлагает свои условия расчета. При этом Заказчик оставляет за собой право выбрать Поставщика с учетом оптимального порядка оплаты.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Не требуется.

4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Не требуется.

4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

4.4. Дополнительные требования

В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения он должен включить письмо от завода-изготовителя о готовности осуществлять отпуск товаров в адрес заказчика через данного поставщика.

5. Приложения

1. Спецификация

Согласовано:

Начальник планово
-экономического отдела
[должность]


[подпись]

Н.А. Саламова 10.02.22
[расшифровка] [дата]

Специалист по проведению
регламентных закупок
[должность]


[подпись]

Е.С. Решева 10.02.2022
[расшифровка] [дата]

Начальник участка ВКХ
[должность]


[подпись]

Н.В.Серегина 23.12.2021
[расшифровка] [дата]

Ответственный исполнитель:

Мастер бригады по обслуживанию
и ремонту оборудования участка ВКХ
[должность]


[подпись]

Д.С. Семенов 23.12.21
[расшифровка] [дата]

Информация для контактов: тел. 8 (49453) 5-18-08

Спецификация
на поставку агрегата электронасосного центробежного скважного

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Технические требования
1	Агрегат электронасосный центробежный 2ЭЦВ 8-40-90 НРКФЛ с кожухом <u>(выход фланцевый с ответным фланцем, прокладками и крепежом)</u>	шт.	2	1. Подача: 40м ³ /ч.; 2. Напор: 90м.; 3. Мощность двигателя: 15кВт.; 4. Ток: 33А.; 5. КПД 82%; 6. Длина: 1500мм.; 7. Диаметр: 189мм.; 8. Масса: 131кг.; 9. Перекачиваемая среда: вода; 10. Температура воды до +20°C

Главный инженер АО «РСП ТПК КГРЭС»



О.А. Петров