ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запорной арматуры на ремонт.

1. Краткое описание закупаемых товаров

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров.
Спецификация (Приложение №1).
1.2. Сроки поставки товаров.
Начало поставки: с 01.04.2017г.
Окончание поставки: 30.04.2017г.
1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.
Применение аналогичных товаров возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а так же при предоставлении участникам закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого аналога не должны отличаться от требований указанных в 2.2 данного ТЗ. Возможность применения аналогов будет рассмотрено заказчиком.
2. Общие требования

2.1 Место применения, использования товара.
Материалы используются для капитального ремонта тепловых сетей.
2.2Требования к товару.
Поставляемый товар на день поставки должен быть новым, неиспользованным, изготовленным не ранее 2016 года.
2.3. Требования к применяемым в производстве материалам.
Продукция должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный ассортимент и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом-изготовителем. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно-технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Спецификации, применительно к каждой позиции Товара.
2.4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества на поставляемый товар.
Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не меньше гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие. В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной.

3. Требования к выполнению поставки товаров.

3.1. Требования к объемам и срокам поставки товара.
Поставщик должен обеспечивать поставку закупаемого товара согласно Спецификации к техническому заданию (Приложение №1 к Техническому заданию) Заказчика. Количество и ассортимент может быть изменен исходя из фактической потребности Заказчика.

3.2. Требования к погрузке, транспортировке.

Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Волгореченск, Костромская область, ул. Садовая, д. 1. Расходы по погрузке и доставке товара относятся на Поставщика.

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров.

Поставляемый товар должен отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

3.4. Покупателю представляется отчетная документация:

Счет-фактура;
Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;
Паспорт продукции;
Руководство (инструкцию) по эксплуатации;
Сертификаты соответствия.

4. Приложения

Приложение №1: Спецификация к техническому заданию.

Главный инженер ОАО «РСП ТПК КГРЭС» А.В. Новиков

Приложение №1.

Спецификация к техническому заданию

Код позиции	Наименование товаров, работ и услуг	ГОСТ, ОСТ, Артикул и т.п.	Единица измерения	Объем поставок по месяцам планируемого года (в натуральном выражении) (планируемая дата поставки по договору)												Итого за год (сумма граф 5-16)
				Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кран шаровый цельносварной стандартнопроходной Ду40мм Ру16кгс/см², управление ручное.	ТР ТС 032/2013	шт				2									2
2	Кран шаровый цельносварной стандартнопроходной Ду50мм Ру16кгс/см², управление ручное.	ТР ТС 032/2013	шт				6									6
3	Кран шаровый цельносварной стандартнопроходной Ду80мм Ру16кгс/см², управление ручное.	ТР ТС 032/2013	шт				4									4
4	Кран шаровый цельносварной стандартнопроходной Ду100мм Ру16кгс/см², управление ручное.	ТР ТС 032/2013	шт				10									10
5	Кран шаровый цельносварной стандартнопроходной Ду150мм Ру16кгс/см², управление ручное.	ТР ТС 032/2013	тн				8									8

Техническая характеристика:

тип присоединения к трубопроводу	сварка/сварка
шар	нерж.сталь
шпиндель	нерж.сталь
корпус крана	сталь 09Г2С
седло шара	тефлон 20% С, Ф-4К20
опорное кольцо	нерж.сталь
уплотнительное кольцо	EPDM, витон, фторсилоксановый

Главный инженер ОАО "РСП ТПК КГРЭС" А.В.Новиков