

«11» марта 2022 г.

№ 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в Закупочную документацию

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «РСП ТПК КГРЭС» 156901, Россия, Костромская область г. Волгореченск, ул. Индустриальная, д. 4, (далее – Организатор), на основании п. 4.5.1. Извещения по открытому запросу котировок, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства **«Поставка мастики для производства ППУ скорлуп»** в электронной форме, настоящим сообщает о внесении изменений в Закупочную документацию.

В разделе 7 Закупочной документации Техническая часть,

Спецификацию (приложение №1 к ТЗ) на поставку мастики для антикоррозийного покрытия трубопроводов тепловых сетей **заменить на** Спецификацию Поставка мастики для антикоррозийного покрытия трубопроводов тепловых сетей (Приложение №1 к настоящему уведомлению).

Секретарь Закупочной комиссии



Решева Е.С.

Спецификация

на поставку мастики для антикоррозионного покрытия трубопроводов тепловых сетей.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Окончание поставки	ГОСТ, ОСТ, Артикул и т.п.
1	Мастика «ВЕКТОР»	кг	1600	2-3 недели после заключения договора	

Технические характеристики:

Антикоррозионные окрасочные композиции холодного отверждения, предназначенные для формирования грунтовочного, промежуточного и покрывного слоя защитного покрытия с допустимой температурой эксплуатации до +160°C, наносимая на металлические поверхности с третьей степенью очистки по ГОСТ 9.402-2004 при любом типе прокладки трубопроводов.

Адгезия материала к основанию, Мпа	не менее 1
Адгезия по методу решетчатых надрезов, балл	1
Вязкость после смешивания компонентов ВЗ-4, сек	50-55
Жизнеспособность, ч	не менее 4
Интервал межслойной сушки, ч	не более 5
Прочность пленки при ударе, см	не менее 50
Прочность при ударе при +20С, Дж	не менее 15
Расход при однослойном нанесении на металл, г/м2	130-150
Режим сушки	естественная воздушная
Сухой остаток, %	не менее 75
Температуростойкость, °С	от – 60 до + 180
Химическая стойкость к кислотам и щелочам, рН	3,5-14
Эластичность при изгибе, мм	1
Устойчивость к истиранию на 500циклов, г/м2	не более 1100
Общая толщина покрытия в схеме защиты, мкм	130-150
Срок службы в составе комплексного защитного покрытия, лет	не менее 25

Зам.главного инженера



Н.Н.Травин