

**Техническое задание на оказание услуги  
«Доработка и корректировка Проекта организации  
зон санитарной охраны подземных вод  
ОАО «РСН ТПК КГРЭС»**

**1. Основание для выполнения услуги:**

- протокол заседания комиссии департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по рассмотрению материалов и утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно – бытового водоснабжения и др. от 09.06.2016 г. №43;
- приказ от 16.06.2016 г. №251 «Об отказе в утверждении Проекта зон санитарной охраны».

**2. Исходные данные:**

- Проект зон санитарной охраны водозабора подземных вод ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС» г. Волгореченск (далее Проект), разработанный в 2005 году ООО «ГЕОС»;
- санитарно – эпидемиологическое заключение № 44.КЦ.01.000.Т.000028.04.07 от 02.04.2007 г.;
- санитарно – эпидемиологическое заключение № 44.КЦ.01.000.Т.000299.10.11 от 19.10.2001 г.

**3. Объем необходимых работ:**

- 3.1. Оформление титульного листа проекта ЗСО в соответствии с требованиями пункта 16 постановления администрации Костромской области от 23 июля 2013 года №298-а «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно – бытового водоснабжения и в лечебных целях и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения» (далее – Постановление).
- 3.2. Корректировка раздела 5 «Санитарно – оздоровительные мероприятия на территории ЗСО» Проекта, включающего в себя правила и режим хозяйственного использования территорий, в соответствии требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 (в разделе отсутствует пункт, устанавливающий отведение сточных вод).
- 3.3. Определение координат характерных точек границ зон в установленной системе координат, а именно географических координат скважин водозабора, географических координат угловых точек первых поясов зон санитарной охраны скважин, географических координат точек центра водозабора. Дополнение проекта ЗСО перечнем координат в соответствии с требованиями пункта 21 Постановления.
- 3.4. Дополнение в текстовую часть Проекта данных о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно – питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов в соответствии с требованиями подпункта д) пункта 1.12.1 СанПин 2.1.4.1110-02.
- 3.5. Дополнение в текстовую часть Проекта данных о санитарном состоянии источников водоснабжения в соответствии с требованиями пункта 1.12.1 СанПин 2.1.4.1110-02.
- 3.6. Обеспечение сопровождения проекта при проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы (при необходимости), получении заключения ТУ Роспотребнадзора и утверждении проекта в ДПР Костромской области.

**4. Требования к качеству оказания услуги**

Результаты услуги должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории России.

## **5. Требования к персоналу Исполнителя**

- 5.1. Исполнитель должен иметь необходимый штат специалистов, необходимые допуски для оказания услуги и опыт по разработке и согласованию технических проектов.
- 5.2. Исполнитель должен предоставить перечень аналогичных услуг, оказанных для любого иного предприятия.

## **6. Срок оказания и оплата услуги**

- 6.1. Срок оказания услуг – до 01.12.2016 г.
- 6.2. Оплата услуг – согласно условиям договора.

---

## **7. Дополнительные сведения**

Заказчик предоставляет необходимые документы для выполнения услуги по доработке и корректировке Проекта.

Заместитель главного инженера



А. В. Лебедев



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ДНР Костромской области)

ПРИКАЗ

«16» июня 2016 года № 251

г. Кострома

Об отказе в утверждении проекта зон санитарной охраны

В соответствии с пунктом 3 Порядка утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 23 июля 2013 года № 298-а, административным регламентом предоставления департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной услуги «Утверждение проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» и в утвержденных приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 12 декабря 2013 года № 432, на основании протокола заседания комиссии департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по рассмотрению материалов и утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения от 9 июня 2016 года № 43

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с несоответствием содержания проекта зон санитарной охраны водных объектов требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», отказать

открытому акционерному обществу «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» (ИНН – 4431002987) и утверждения проекта организации зон санитарной охраны водозабора подземных вод ОАО «Волокна Костромской ГРЭС» г. Волгорецк.

2. Отделу недропользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области уведомить о принятом решении открытое акционерное общество «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области А.Г. Коркина.

Директор департамента



А.Г. Смирнов

## ПРОТОКОЛ № 43

заседания комиссии департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области по рассмотрению материалов и утверждению проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

от «09» июня 2016 г.

г. Кострома

### Присутствующие:

Коркин А.Г. - первый заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, председатель комиссии;

Разумов И.И. - главный специалист-эксперт отдела недропользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, секретарь комиссии;

Белоконов О.Ю. - заместитель начальника отдела недропользования департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области;

Смирнов А.В. - консультант отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

### Присутствовали:

Рассмотрение проекта организации зон санитарной охраны водозабора подземных вод ОАО «Воюканал Костромской ГРЭС» г. Волгореченск (далее – проект ЗСО), представленного на рассмотрение открытым акционерным обществом «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС», ИНН – 4431002987 (далее – ОАО «РСП ТПК КГРЭС»).

### В ходе рассмотрения материалов отмечено:

По проекту ЗСО, разработанному в 2005 году ООО «ГЕОС», ОАО «РСП ТПК КГРЭС» представлены в департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области следующие материалы:

- 1) заявление от 26.05.2016 № 556 (входящий № 3677 от 02.06.2016);
- 2) проект ЗСО в четырех экземплярах;
- 3) санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области № 44.КЦ.01.000.Т.000299.10.11 от 19.10.2011г., в одном экземпляре (копия);
- 4) санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области № 44.КЦ.01.000.Т.000028.04.07 от 02.04.2007г., в одном экземпляре (копия);

5) свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (копия);  
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью.

Недропользователь платит 11 действующими скважинами, образующими групповой водозабор с целевым назначением: хозяйственно-питьевое водоснабжение населения г. Волгоград.

Водоотбор по лицензиям составляет 8000 м³/сут.

В административном отношении водозабор из 11 скважин расположен в 0,3 км южнее г. Волгоград (в границах г. Волгоград).

Водозаборные скважины эксплуатируют ООО-Московский коммунальный горизонт (Г/К/П-Нок-из).

При рассмотрении проекта ЗСО выявлены следующие замечания:

- оформление титульного листа проекта ЗСО не соответствует требованиям пункта 16 постановления администрации Костромской области от 23 июля 2013 года № 298-а «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» (далее - Постановление);

- в составе проекта ЗСО отсутствует раздел, включающий в себя определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим обоснованием в нарушении требований п. 1.12.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02);

- раздел 5 «Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории ЗСО», включающий в себя правила и режим хозяйственного использования территорий, не в полной мере соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в частности отсутствует пункт устанавливающий отведение сточных вод;


- в составе проекта ЗСО отсутствует перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, что не соответствует требованиям п. 21 Постановления, в частности отсутствуют географические координаты скважин водозабора, географические координаты угловых точек первого пояса зон санитарной охраны скважин, географические координаты точки центра водозабора;


- в текстовой части проекта ЗСО отсутствуют данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, в том числе жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов в нарушение требований подпункта д) пункта 1.12.1 СанПиН 2.1.4.1110-02;


- в текстовой части проекта ЗСО отсутствует характеристика санитарного состояния источников водоснабжения и нарушение требований п. 1.12.1 СанПиН 2.1.4.1110-02.


Решение комиссии по рассмотрению материалов и утверждению  
проектов зон санитарной охраны водных объектов:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 18 постановления администрации Костромской области от 23 июля 2013 года № 298-а «О порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и в лечебных целях, и установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения» отказать в утверждении проекта организации зон санитарной охраны водозабора подземных вод ОАО «Водоканал Костромской ГРЭС» г. Волгодонск, представленного на рассмотрение открытым акционерным обществом «Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС» (ОПН - 4431002987).

 Коркин А.Г.

 Разумов И.И.

 Белокобов О.Ю.

 Смирнов А.В.