

**Техническое задание к Договору на техническое обслуживание
тревожной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации,
АТС и системы видео наблюдения зданий и помещений
ОАО «РСН ТПК КГРЭС»**

1. Состав работ

- проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами охраны и установкой всех свойственных им функций, определенных назначением;
- профилактические работы, работы планово - предупредительного характера для поддержания охранных установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность;
- проведение ремонтных работ с целью восстановления работоспособного состояния технических средств, по результатам контроля технического состояния, проводимого при обслуживании или в результате отказа технического средства охраны.

2. Перечень объектов и оборудования

	Наименование оборудования	Адрес
1	Охранно-пожарная сигнализация станции обезжелезивания ВОС	ул. Парковая 4
2	Охранно-пожарная сигнализация мастерской ВОС	ул. Парковая 4
3	Охранно-пожарная сигнализация проходной ВОС	ул. Парковая 4
4	Тревожная сигнализация станции обезжелезивания ВОС	ул. Парковая 4
5	Система видео наблюдения территории ВОС	ул. Парковая 4
6	Система видео наблюдения станции обезжелезивания ВОС	ул. Парковая 4
7	Здания арт. скважины № 1 (2 объекта)	Лесопарковая зона
8	Здание арт. скважины № 2 (1 объект)	Лесопарковая зона
9	Здания арт. скважины № 3 (2 объекта)	Лесопарковая зона
10	Здания арт. скважины № 4 (2 объекта)	Лесопарковая зона
11	Здания арт. скважины № 6 (3 объекта)	Лесопарковая зона
12	Здания арт. скважины № 7 (1 объект)	Лесопарковая зона
13	Здания арт. скважины № 8 (2 объекта)	Лесопарковая зона
14	Здания арт. скважины № 9 (2 объекта)	Лесопарковая зона
15	Здания арт. скважины № 10 (2 объекта)	Лесопарковая зона
16	Охранно-пожарная сигнализация административно-хозяйственного здания	ул. Садовая, д. 1
17	Тревожная сигнализация КОС	Промзона КОС
18	АТС	ул. Садовая, д. 1

3. Требования к Исполнителю

- Наличие у Исполнителя разрешительной документации на осуществление данного вида деятельности.
- Исполнитель осуществляет мероприятия собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

4. Срок исполнения: с 01.03.2017г. по 30.02.2018 г.

Заместитель главного инженера



А.В. Лебедев

Перечень оборудования для ТО

	наименование оборудования	Садовая 1	ВОС	КОС	арт скв
1	извещатель пожарный дымовой	53	57		
2	извещатель пожарный ручной	5	7		
3	Извещатель охранный магнитоконтактный	6	4		17
4	Извещатель охранный ИК	52			17
5	Извещатель охранный акустический	18			
6	Оповещатель световой	4	15		
7	оповещатель звуковой	3	8		
8	Считыватель ТМ		2		9
9	Прибор приёмно-контрольный охр-пож "Сигнал - 20"	2	1		
10	прибор приёмно-контрольный "С2000-4"		2		
11	Блок бесперебойного питания	2	5		
12	КТС комплекс		1	1	
13	Видеокамера уличная		9		
14	Видеокамера внутренняя		6		
15	Монитор видеодомофона		2		
16	Вызывная видеопанель		2		
17	Замок электромагнитный	1	1		
18	Видеорегистратор		2		
19	Монитор видеонаблюдения		2		
20	Коммутатр 48 портов	1			
21	Патч-панель 24 порта	2			
22	Патч-панель телефонная	1			
23	Шкаф телекоммуникационный 19"	1			
24	Мини АТС Panasonic TEM 824	1			